

**Δ.Ε.Υ.Α.Ν.**  
 Αριθ Πρωτ: 1886  
 Ημερομηνία: 12/7/22

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**


**Φορέας:** ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  
**Υπεύθυνος δειγματοληψίας:** Δημητρέλη Ξανθή, Φειδάκη Αθηνά  
 Ημερ/νια δειγματοληψίας: 4/7/2022  
**Είδος δειγμάτων:** Θαλασσινό Νερό  
**Είδος αναλύσεων:** Μικροβιολογική

Ημερ/νια παραλαβής δειγμάτων: 4/7/2022  
 Ημερ/νια ανάλυσης: 4/7/2022 - 6/7/2022  
 Ημερ/νια απάντησης: 6/7/2022  
**Α.Π.: 940**

**Παράμετρος**

		Κολοβακτηρίδια	E. coli	Εντερόκοκκοι				Ποσοστό επί των δειγμάτων	Χαρακτηρισμός
	<b>Όρια</b>	250		100				95%	Εξαιρετική ποιότητα
		500		200				95%	Καλή ποιότητα
		500		185				90%	Επαρκής ποιότητα
		>500		>185				90%	Ανεπαρκής ποιότητα
<b>Κωδ. Δειγμ.</b>	Μέθοδος ανάλυσης	ΑΡΗΑ 9222 Β.	MF - TBX method	ΑΡΗΑ 9230 C.					
	Προέλευση δείγματος								
X12251-N	Ψανή - Φλοισβος	162	24	32					
X12252-N	Ψανή - 1ο Γυμνάσιο	139	10	29					
X12253-N	Ψανή - Πλαζ	158	18	27					
X12254-N	Γρίμποβο - Ναυτικός Όμιλος	10	0	2					
X12255-N	Γρίμποβο - Le Panto	26	3	6					
X12256-N	Γρίμποβο - Ξενία	28	1	15					

**Παρατηρήσεις:**

  
 Μιχ. Λεοτσινίδης  
 Καθηγητής Υγιεινής