

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**  
**ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**  
 Διευθυντής: Μ. Λεοτοινίδης, Καθηγητής  
 Τ.Κ. 26 504 Ρίο Πάτρα, Τηλ. & Fax. 2610969112, 2610969880  
 e-mail: pbhealth@upatras.gr

**Δ.Ε.Υ.Α.Ν.**

Αριθ Πρωτ: 1991  
 Ημερομηνία: 4/8/2021

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ**

**Φορέας: ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**  
**Υπεύθυνος δειγματοληψίας: Δημητρώλη Ξανθή**  
 Ημερ/νία δειγματοληψίας: 28/7/2021  
**Είδος δειγμάτων: Νερό**  
**Είδος αναλύσεων: Μικροβιολογική**

Ημερ/νία παραλαβής δειγμάτων: 28/7/2021  
 Ημερ/νία ανάλυσης: 28/7/2021 - 31/7/2021  
 Ημερ/νία απάντησης: 3/8/2021  
**Α.Π.: 371**

**Παράμετρος**


Κωδ. Δείγμ.	Προέλευση δείγματος	Ολικά Κολοβακτηριοειδή	E. coli	Εντερόκοκκοι	Ολικός αριθμός στους 22°C	Ελεύθ. Χλώριο (mg/l Cl <sub>2</sub> )		
		0 CFU/100 ml	0 CFU/100 ml	0 CFU/100 ml	-	-		
		Παραμετρική τιμή	Μέθοδος ανάλυσης	ΑPHA 9222 B.	MF - TBX method	ΑPHA 9230 C.	ΑPHA 9215 B.	HACH 8167
X11703-N	Ναύπακτος, ΔΕΥΑΝ (δίκτυο Βαρναράκης)	0	0	0	0	0,22		
X11704-N	Ναύπακτος, Αγ. Σοφίας (δίκτυο Κάστρου)	0	0	0	0	0,35		

**Παρατηρήσεις:**

Τα ανωτέρω δείγματα βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων για τις μικροβιολογικές παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Η ημερομηνία, ο υπεύθυνος δειγματοληψίας καθώς και η προέλευση δείγματος είναι κατά δήλωση του πελάτη. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αφορούν μόνο στα δείγματα και στις παραμέτρους που αναλύθηκαν.

Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση του πιστοποιητικού χωρίς τη γραπτή άδεια του Εργαστηρίου.

  
 Μιχ. Λεοτοινίδης  
 Καθηγητής Υγιεινής