

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ RST-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ 2

ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

| Μ/Σ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ | ΜΗΚΟΣ (μ.μ.) | ΦΟΡΤΙΟ Kw | ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΑΓΩΓΟΣ | ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ |
|---------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| TR-01 | 11,00 | 0,050 | 10 | 0,001 |
| TR-02 | 22,00 | 0,050 | 10 | 0,003 |
| TR-03 | 33,00 | 0,050 | 10 | 0,004 |
| TR-04 | 44,00 | 0,050 | 10 | 0,006 |
| TR-05 | 55,00 | 0,050 | 10 | 0,007 |
| TR-06 | 66,00 | 0,050 | 10 | 0,009 |
| TR-07 | 77,00 | 0,050 | 10 | 0,010 |
| TR-08 | 88,00 | 0,050 | 10 | 0,011 |
| TR-09 | 99,00 | 0,050 | 10 | 0,013 |
| TR-10 | 110,00 | 0,050 | 10 | 0,014 |
| TR-11 | 121,00 | 0,050 | 10 | 0,016 |
| TR-12 | 132,00 | 0,050 | 10 | 0,017 |
| TR-13 | 143,00 | 0,050 | 10 | 0,019 |
| TR-14 | 154,00 | 0,050 | 10 | 0,020 |
| TR-15 | 165,00 | 0,050 | 10 | 0,022 |
| TR-16 | 176,00 | 0,050 | 10 | 0,023 |
| TR-17 | 187,00 | 0,050 | 10 | 0,024 |
| TR-18 | 198,00 | 0,050 | 10 | 0,026 |
| TR-19 | 209,00 | 0,050 | 10 | 0,027 |
| TR-20 | 220,00 | 0,050 | 10 | 0,029 |
| TR-21 | 231,00 | 0,050 | 10 | 0,030 |
| TR-22 | 242,00 | 0,050 | 10 | 0,032 |
| TR-23 | 253,00 | 0,050 | 10 | 0,033 |
| TR-24 | 264,00 | 0,050 | 10 | 0,034 |
| TR-25 | 275,00 | 0,050 | 10 | 0,036 |
| TR-26 | 286,00 | 0,050 | 10 | 0,037 |
| TR-27 | 297,00 | 0,050 | 10 | 0,039 |
| TR-28 | 308,00 | 0,050 | 10 | 0,040 |
| TR-29 | 319,00 | 0,050 | 10 | 0,042 |
| TR-30 | 330,00 | 0,050 | 10 | 0,043 |
| TR-31 | 341,00 | 0,050 | 10 | 0,044 |
| TR-32 | 352,00 | 0,050 | 10 | 0,046 |
| TR-33 | 363,00 | 0,050 | 10 | 0,047 |
| TR-34 | 374,00 | 0,050 | 10 | 0,049 |
| TR-35 | 385,00 | 0,050 | 10 | 0,050 |
| TR-36 | 396,00 | 0,050 | 10 | 0,052 |
| TR-37 | 407,00 | 0,050 | 10 | 0,053 |
| TR-38 | 418,00 | 0,050 | 10 | 0,055 |
| TR-39 | 429,00 | 0,050 | 10 | 0,056 |
| TR-40 | 440,00 | 0,050 | 10 | 0,057 |
| TR-41 | 451,00 | 0,050 | 10 | 0,059 |
| TR-42 | 462,00 | 0,050 | 10 | 0,060 |
| TR-43 | 473,00 | 0,050 | 10 | 0,062 |
| TR-44 | 484,00 | 0,050 | 10 | 0,063 |
| TR-45 | 495,00 | 0,050 | 10 | 0,065 |
| TR-46 | 506,00 | 0,050 | 10 | 0,066 |
| TR-47 | 517,00 | 0,050 | 10 | 0,067 |

[illegible]

| | | | |
|--|--------------------------|--|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ (V) | | 6,406 |
| | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ (%) | | 2,79% |

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

